



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
ROD "KAMIENIEC" w Kamieńcu Wrocławskim
55-002 Kamieniec Wrocławski
ul. Działkowa b/n

Zapytanie Ofertowe

zaprasza do złożenia oferty na:

Modernizację (zakup/demontaż/montaż)
24 rozdzielni elektrycznych zasilających
Rodzinny Ogród Działkowy ROD „KAMIENIEC”

I. INWESTOR

Polski Związek Działkowców, ROD "KAMIENIEC" W Kamieńcu Wrocławskim
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Działkowa B/N

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu Zapytania: Przedmiotem Zapytania jest

1.: Zakup 24 nowych rozdzielni z tworzywa termoutwardzalnego wraz z wyposażeniem w postaci:

1. ~~24 sztuki – Rozdzielnica elektryczna, obudowa termoutwardzalna na fundamencie z kątownikami~~
1. ~~Wymiary (mm) : szerokość/wysokość/głębokość : 400 - 450/ 1250 - 1300/ 250 - 280~~
2. ~~Klasa ochrony: II~~
3. ~~Stopień ochrony IP44, IK10~~
4. ~~Materiał: poliestr termoutwardzany zbrojony włóknem szklanym,~~
5. ~~Odporność na warunki atmosferyczne,~~
6. ~~Kolor: szary~~
7. ~~Obudowa jest na fundamencie, który można wkopać do ziemi.~~
8. ~~24 sztuki – szyna perforowana DIN TH35 wykorzystywana do montażu modułowej aparatury elektrycznej, dostosowana do dostarczonej rozdzielni elektrycznej~~
9. ~~100 sztuk – Wyłącznik nadprądowy B 16 A~~
10. ~~24 sztuki – Blok rozdzielnicy 160A TH35 8 zacisków~~
11. ~~24 sztuki – Szyna Łączeniowa Grzebieniowa Prądowa 1 Fazowa 63A 10 modułów~~
12. ~~100 sztuk – Licznik, podlicznik energii 1-fazowy 5(32)A 50/60Hz 1000imp/kWh prąd podstawowy: 5A, prąd maksymalny: 40A lub 32A, częstotliwość~~

znamionowa: 50/60 Hz, wyświetlacz: LCD 5 lub 5+2, szerokość: 1 moduł,
montaż: szyna modułowa TH-35,

~~13. 24 sztuki – Wkładka do rozdzielni zamek z kluczem do skrzynki~~

~~14. Materiały uzupełniające nie uwzględnione w poz. „a – f” według rzeczywistego
zużycia uzgodnione z Zarządem ROD Kamieniec~~

- 1.1) demontaż starych rozdzielni z wyposażeniem i licznikami;
- 1.2) montaż nowych rozdzielni z tworzywa termoutwardzalnego;
- 1.3) montaż wyposażenia rozdzielni, w tym liczników;
- 1.4) podłączenie istniejących obwodów do rozdzielni;
- 1.5) uruchomienie rozdzielni.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy.

2. Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem

2.1. Zakres prac obejmuje:

- 1) Odłączenie napięcia rozdzielni i obwodów;
- 2) Demontaż starej rozdzielni z osprzętem,
- 3) Przekazanie w wyznaczone miejsce zdemontowanych rozdzielni z licznikami;
- 4) Montaż nowej rozdzielni;
- 5) Nowych liczników 1-fazowych;
- 6) Wymiana podstaw bezpiecznikowych i zabezpieczeń na nowe;
- 7) Przełożenie obwodów zasilających i odbiorczych;
- 8) Montaż nowych zamków i kłódek;
- 9) Podłączenie uziemienia;
- 10) Wykonanie pomiarów elektrycznych;
- 11) Uruchomienie rozdzielni,
- 12) Opisanie schematu rozdzielni,
- 13) Trwałe oznakowanie rozdzielni i liczników zgodnie z numeracją

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

**Oferty należy składać do dnia: 20 listopada 2025 r. do godz. 15.00 na adres:
Polski Związek Działkowców, ROD "KAMIENIEC" W Kamieńcu Wrocławskim
55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Działkowa B/N
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście,
przy użyciu poczty elektronicznej na adres:
rodkamieniecwroclawski@pzd.pl**

4. Uwagi:

Osoba do kontaktu:

Wiceprezes ROD „Kamieniec”

Marek Maciaszczyk: 605500037

5. Uwagi Końcowe przy sporządzaniu oferty:

- Czas realizacji i harmonogram prosimy wskazać w ofercie

- Warunki udziału (wymagania minimalne): ważne uprawnienia kwalifikacyjne (SEP lub równoważne) osób realizujących prace,

Kryteria oceny ofert

Cena brutto: 70%

Termin realizacji: 20%

Warunki płatności

Przelew po odbiorze końcowym, na podstawie protokołu i faktury VAT (proponowany termin płatności: 14 dni). Dopuszczalne rozliczenie etapowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji, wyboru oferty bez podania przyczyny, unieważnienia postępowania bez wyboru oferty, a także żądania dodatkowych wyjaśnień. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zapytania.